

Қайыңды а.о.
Актіні толтыру орны

15.08.2022 ж.
Уақыты 19:15

1. Мемлекеттік бақылау және қадағалау органның атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Ақтөбе облысының төтенше жағдайлар департаменті Темір ауданының төтенше жағдайлар бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Тексеру жүргізуге негіз болған тексеру тағайындау туралы актінің номері мен датасы
02.08.2022 ж. № 48

3. Тексеру жүргізген адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) және лауазымы
НУРТАЗИН ЖУМАБЕК НУРЛАНОВИЧ - Темір ауданының ТЖБ бастығы
НҰРЖАН АСПАН ЕРЛАНҰЛЫ - Аға инженер

4. Тексеру жүргізу кезінде қатысқан тексеру субъектісінің атауы, жеке және заңды тұлғаның уәкілетті адамының тегі, аты, әкесінің аты (ол болғанда) және оның лауазымы
"Ақтөбе облысының білім басқармасы Темір ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің
"Абай атындағы жалпы орта білім беретін мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Тексерілетін объектінің атауы/ объектінің мекен-жайы:

"Ақтөбе облысының білім басқармасы Темір ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің
"Абай атындағы жалпы орта білім беретін мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Құмқұдық, Мектеп (КӨШЕСІ), 11.

5. Тексеріс жүргізу мерзімі 15.08.2022 - 15.08.2022

6. Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар олардың мінездемесі (қысқа фабула) Бұзушылықтар анықталды
2022 жылдың 15 тамыз айында сағат 17:10 минутта Темір ауданы, Құмқұдық ауылында орналасқан «Абай атындағы жалпы орта білім беретін мектебі» КММ ғимараттарына жоспардан тыс тексеріс жүргізу барысында өрт қауіпсіздігі талаптарының бұзушылықтары анықталды. .

"Ақтөбе облысының білім басқармасы Темір ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің
"Абай атындағы жалпы орта білім беретін мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

№	Анықталан бұзушылықтар тізімі (Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар олардың мінездемесі)	Бұзушылықтар анықталған тексеру парағының талатары мен тармақтарының атауы
1	Мектеп ғимаратының эвакуациялық жолындағы қабырғаларды өрт қауіптілігі сыныбына сәйкес келмейтін жанғыш материалды қолдануға жол берген. (ҚР ТЖМ 21.02.2022 жылғы № 55 бұйрығымен бекітілген өрт қауіпсіздігі ережелері, 36 бөлігі 3 тармағы).;	П. 66 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

7. Тексеру жүргізген лауазымды тұлғаның (тұлғалардың) қолы

Темір ауданының ТЖБ аға инженері азаматтық қорғау қызметінің



8. Тексеру субъектісінің уәкілетті тұлғасының, сондай-ақ, тексеру барысында қатысқан тұлғалардың актімен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту

Асанұлова Б.Т. Асанұлова

9. Тексеру нәтижесі бойынша ескертулер және (немесе) наразылықтар

Ескертулер мен наразылықтар Асанұлова

Қосымша « ____ » парақта

« ____ » _____ 20 ____ ж.



Ескерту: Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік Кодексінің 152-бабының 2-бөлігіне сәйкес тексеру нәтижесінде анықталған бұзушылықтар бойынша қосымша уақыт және (немесе) қаржы шығындары қажет болған жағдайда, Сіз үш жұмыс күнінен кешіктірмей бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту туралы арыз беруге құқылысыз. Арызда бұзушылықтарды жою бойынша қабылданатын шаралар мен бұзушылықтарды жою мерзімін созудың объективті себептерін көрсету қажет. Тексеру жүргізген мемлекеттік орган үш жұмыс күнінен кешіктірмей арызда көрсетілген мән-жайларды ескере отырып бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту немесе ұзартудан бас тарту туралы дәйекті шешім қабылдайды.